

Вход. № 14
15.01.24 ССР

АО «УПРАВЛЕНИЕ ТЕПЛОВЫМИ СЕТЯМИ»



ИНН 6606017564; КПП 668601001;
БИК 046577674; ОКПО 15056319
р/с 40702810916200100587; к/с 30101810500000000674
УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"
624090 Свердловская область, г. Верхняя Пышма,
ул. Огнеупорщиков, 1; тел: (34368)5-33-20;
e-mail: teploseti-vp@mail.ru; utssd@uts-vp.ru

Руководителю

ТЕЛЕФОНОГРАММА от 15.01.2024г.

В связи с утечкой теплоносителя на трубопроводе тепловой сети, подключенному к магистральному трубопроводу, 17.01.2024г планируются ремонтные работы:

- с 08.00. час. до 12.00. час. ухудшение параметров подачи теплоносителя на нужды отопления и ГВС;
- с 12.00. час до окончания работ с отсутствием подачи теплоносителя на нужды отопления и ухудшение параметров подачи теплоносителя на нужды ГВС для потребителей, подключенных к ЦТП:
 - ЦТП № 3 ул. Юбилейная, 13а;
 - ЦТП № 4 ул. Машиностроителей, 4а;
 - ЦТП № 5 ул. Уральских рабочих, 48а;
 - ЦТП № 7 пр. Успенский, 123а;
 - ЦТП № 14 ул. Уральских рабочих, 44а.

Для поддержания температуры в помещениях жилых домов и социальных объектов теплоснабжение будет осуществляться по подающему трубопроводу. Прошу обеспечить дренаж теплоносителя системы отопления в ИТП и со стояков отопления МОП жилых домов с обратного трубопровода, открыть вводные задвижки в зданиях на подающем и обратном трубопроводах.

В случае обнаружения утечки теплоносителя в оперативном порядке информировать в АО «УТС» по телефону 8-(34368) 5-33-20 добавочный 5, 118., Управляющую компанию и ЕДДС по телефону 8-34368-4- 81-01.

Главный инженер

А.В. Голотин